

dhacel
MANUAL 101 PRG

OPERACIONES BÁSICAS

El instrumento comienza a operar luego de 30 segundos de conectado.
Pulsando sucesivamente el botón ENTER se accede a los parámetros operativos.

PROG	SEGMENTO	SEG I: El instrumento indica en el display superior el número de segmento que se esta ejecutando. Los botones UP y DOWN permiten cambiar el número de segmento.
	TIEMPO	ti E I: El instrumento indica en el display superior el tiempo del segmento que se esta ejecutando. Los botones UP y DOWN permiten cambiar el tiempo del segmento.
	ALARMA	A I: (Pueden ser de 1, 2 y 3 según el pedido). Los botones UP y DOWN permiten cambiar el valor de la alarma. El botón ENTER pasa al parámetro siguiente.
	PROGRAMA	P I: Número de programa que desea ejecutar.

MENÚ Prog

Param	Valores	Detalles
SELEc Prog	1 A 9	Selección del Programa a crear
IS I	+/- máximo del sensor °C	Segmento. Número de programa, temperatura del segmento y número de segmento.
iE I	CC	Continuar Ciclo. Indica que al volver la energía debe continuar el ciclo en el punto en que se interrumpió.
	rS	Reiniciar Segmento. Indica que al volver la energía debe reiniciar el segmento en que se encontraba.
	rP	Reiniciar Programa. Indica que al volver la energía debe reiniciar el programa.
	EndP	Fin de Programa. Indica que al volver la energía debe finalizar el programa.
It I	End	Fin. Indica el fin del programa creado.
	1 A 9999	Tiempo. Número de programa, tiempo del segmento y número de segmento.
Id I	+/- máximo del sensor °C	Diferencial. Habilita la condición de emergencia iE I. Valor negativo (-) frena la cuenta de tiempo en una rampa ascendente. Valor positivo (+) frena la cuenta de tiempo en una rampa descendente. Valor cero (0) el programa no se detiene ni aplica la condición de emergencia.





Diagrama de Navegación 101 P



Especificaciones Técnicas

- Agrega al instrumento la posibilidad de crear, guardar y ejecutar programas de temperatura.
- Banda de tolerancia independiente para cada segmento.
- Avance y retroceso manual del programa.
- Salida de fin de ciclo o de segmento.
- **Número de programas:** hasta 9
- **Segmentos por programa:** hasta 24
- **Condiciones de emergencia:** Continuar ciclo, reiniciar segmento, reiniciar programa, finalizar programa
- **Método de programación:** fijando temperatura, condición de emergencia, tiempo y diferencial en cada segmento.
- **Tiempo de cada segmento:** de 0 a 9999 minutos (166hs)
- **Indicación del display superior:** Temperatura del horno.
- **Indicación del display inferior:** temperatura del segmento.

Programador de Rampas y Mesetas


Tutorial y guía de usuario

Creación de un PROGRAMA DE RAMPAS Y MESETAS.

Se describe a continuación el funcionamiento de la función "Programa de Rampas y Mesetas", y la forma de crear un programa en un controlador.
Se toma como ejemplo el siguiente programa de 4 rampas y 3 mesetas.

- Una rampa de calentamiento de 20 a 100° C en **no menos** de 30 minutos.
- Una meseta en 100° C durante 20 minutos.
- Una nueva rampa de calentamiento de 100 a 150° C en el **tiempo más rápido posible**.
- Una meseta en 150° C durante 10 minutos.
- Una rampa de enfriamiento de 150 a 120° C en **no menos** de 5 minutos.
- Una meseta en 120° C de 20 minutos.
- Una rampa de enfriamiento de 120° C hasta temperatura ambiente (20° C) **lo mas rápido posible**.

TEMPERATURA



SEGMENTO 1

PRIMER RAMPA

a. Una rampa de calentamiento de 20 a 100° C en no menos de 30 minutos.

1. Presionar y mantener presionado el botón  en el frente del aparato hasta que aparezca en el display inferior el mensaje **PrOG**.

2. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje **SELEc PrOG**. Este es el comienzo para elegir cual de los 9 programas desea crear.

3. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje **15 1**. Esta es la primera temperatura del programa a ser creado. El primer número **1** indica que es el primer programa, y las letras siguientes **5 1** indican que es la temperatura inicial del segmento 1 que es la primera rampa.

Colocar el valor inicial (20° C) en el display superior usando los botones  y .

4. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Esto guarda el valor anterior y aparecerá en el display inferior el mensaje **1E 1**. Esta es la condición de emergencia del primer segmento del programa.

La condición de emergencia tiene dos funciones:

- a. le indica al instrumento si es el fin del programa.
- b. le indica que acción tomar al retomar la energía luego de una interrupción.

Si se corta la energía mientras se esta ejecutando un programa el instrumento recuerda el punto del programa donde estaba. Al volver la energía, puede o no volver al mismo punto, de acuerdo a la condición de emergencia programada.

La condición de emergencia se selecciona mediante los botones  y  y los valores posibles son:

cc : indica que al volver la energía debe continuar el ciclo en el punto en que se interrumpió.

r5 : indica que al volver la energía debe reiniciar el segmento en que se encontraba.

rP : indica que al volver la energía debe reiniciar el programa.

EndP : indica que al volver la energía debe finalizar el programa

End : esta no es una condición de emergencia. Solo indica que es el fin del programa que se estaba creando. La condición de emergencia actúa en conjunto con el diferencial como se indicara en el punto 6.

Seleccionar el valor cc en el display superior usando los botones  y .

5. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Esto guarda el valor anterior y aparecerá en el display inferior el mensaje **1E 1**.

Este es el tiempo del primer segmento del programa.

Seleccionar el valor 30 en el display superior usando los botones  y .

6. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Esto guarda el valor anterior y aparecerá en el display inferior el mensaje **1d 1**.

Este es el diferencial del primer segmento del programa, y tiene dos funciones:

a. habilita la condición de emergencia. al volver la energía luego de un corte, se aplicara la condición de emergencia seleccionada en el punto 4 siempre que la temperatura del sistema difiera de la que pide el programa en un valor mayor que el diferencial. Esto es para descartar como emergencia los cortes rápidos de energía durante los cuales no varía demasiado la temperatura del sistema.

b. detiene la cuenta del tiempo si la temperatura del sistema difiere de la que pide el programa en un valor superior al diferencial. La cuenta continua cuando ambas temperaturas se aproximan.

El signo (+ / -) es importante. Un diferencial negativo detiene el programa cuando la temperatura es menor que la pedida (se usa para "frenar" rampas ascendentes) y uno positivo detiene el programa cuando es superior (se usa en rampas descendentes).

Si el diferencial es cero, el programa no se detiene, ni se aplica la condición de emergencia en caso de corte de energía.

Seleccionar el valor -5 en el display superior usando los botones  y . Esto hará que la rampa se auto ajuste a las posibilidades de calentamiento del sistema.

SEGMENTO 2

PRIMER MESETA

b. Una meseta en 100° C durante 20 minutos.

7. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje **15 2**. Esta es la segunda temperatura del programa. Corresponde al fin de la primera rampa y comienzo de la primera meseta. Seleccionar el valor 100 en el display superior usando los botones  y .

8. Repetir los pasos 4 a 6 colocando los siguientes valores:
1E 2 = cc para que si se cae la energía el ciclo continúe al volver.
1E 2 = 20 para colocar los 20 minutos de la primera mesetas.
1d 2 = 0

SEGMENTO 3

SEGUNDA RAMPA

c. Una nueva rampa de calentamiento de 100 a 150° C en el tiempo más rápido posible.

9. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje **15 3**.

Esta es la tercera temperatura del programa. Corresponde al fin de la primera meseta y comienzo de la segunda rampa.

Seleccionar el valor 100 en el display superior usando los botones  y .

10. Repetir los pasos 4 a 6 colocando los siguientes valores:
1E 3 = cc para que si se cae la energía el ciclo continúe al volver.
1E 3 = 1 esto hará que el Set Point del programa pida inmediatamente (en 1 minuto) la temperatura de la segunda meseta.

Probablemente el sistema no sea capaz de calentar tan rápidamente.

Se colocara el diferencial del próximo segmenteo 4 (meseta de 150 grados) de forma que el programa no comience a contar el tiempo de la meseta hasta que la temperatura llegue a 145 grados, independientemente de tiempo que demore en alcanzarla.

$Id\ 3 = 0$

SEGMENTO 4

SEGUNDA MESETA

d. Una meseta en 150° C durante 10 minutos.

11. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje $IS\ 4$. Esta es la cuarta temperatura del programa. Corresponde al fin de la segunda rampa y comienzo de la segunda meseta.

Seleccionar el valor 150 en el display superior usando los botones  y .

12. Repetir los pasos 4 a 6 colocando los siguientes valores:
 $IE\ 4 = CC$ para que si se cae la energía el ciclo continúe al volver.
 $It\ 4 = 10$ para colocar los 10 minutos de la primera mesetas.

$Id\ 4 = -5$ este diferencial hace que la cuenta del tiempo de la meseta solo comience cuando la temperatura del sistema llegue a un valor 5 grados por debajo al Set Point pedido, o sea 145 grados.

SEGMENTO 5

TERCERA RAMPA

e. Una rampa de enfriamiento de 150 a 120° C en no menos de 5 minutos.

13. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje $IS\ 5$. Esta es la quinta temperatura del programa. Corresponde al fin de la segunda meseta.

Seleccionar el valor 150 en el display superior usando los botones  y .

14. Repetir los pasos 4 a 6 colocando los siguientes valores:

$IE\ 5 = CC$ para que si se cae la energía el ciclo continúe al volver.

$It\ 5 = 5$ para colocar los 5 minutos de la tercer rampa.

$Id\ 5 = 4$ esto hará que la rampa se auto ajuste a las posibilidades de enfriamiento del sistema.

En este caso el diferencial es positivo, contrariamente al del primer segmento que era negativo.

El primer segmento era de calentamiento y la temperatura no debía quedar demasiado inferior a la rampa (a lo sumo 5 grados inferior).

Este segmento es de enfriamiento y la temperatura no debe quedar demasiado superior a la rampa (a lo sumo 4 grados superior).

SEGMENTO 6

TERCERA MESETA

f. Una meseta en 120° C de 20 minutos.

15. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje $IS\ 6$. Esta es la sexta temperatura del programa. Corresponde al fin de la tercera rampa y comienzo de la tercera meseta.

Seleccionar el valor 120 en el display superior usando los botones  y .

16. Repetir los pasos 4 a 6 colocando los siguientes valores:
 $IE\ 6 = CC$ para que si se cae la energía el ciclo continúe al volver.
 $It\ 6 = 20$ para colocar los 20 minutos de la tercera mesetas.
 $Id\ 6 = 0$

SEGMENTO 7

CUARTA RAMPA

g. Una rampa de enfriamiento de 120° C hasta temperatura ambiente (20° C) lo mas rápido posible.

17. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje $IS\ 7$. Esta es la séptima temperatura del programa. Corresponde al fin de la meseta y comienzo de la última rampa.

Seleccionar el valor 120 en el display superior usando los botones  y .

18. Repetir los pasos 4 a 6 colocando los siguientes valores:
 $IE\ 7 = CC$ para que si se cae la energía el ciclo continúe al volver.

$It\ 7 = 20$ esto (junto con la próxima temperatura) llevará el Set Point a cero en 20 minutos. Como el sistema estará siempre con una temperatura superior a cero grados, este valor garantiza que no será accionada la calefacción durante la última rampa de enfriamiento.

$Id\ 7 = 0$

SEGMENTO 8

FINAL

19. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje $IS\ 8$. Esta es la última temperatura del programa. Corresponde al fin del programa.

Seleccionar el valor 0 en el display superior usando los botones  y . Esto, junto con el tiempo colocado en el punto 18, llevará el Set Point a cero en 1 minuto.

20. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Aparecerá en el display inferior el mensaje $IE\ 8$. Esta es la última condición de emergencia del programa. Seleccionar el valor **End** corresponde al fin del programa.

21. Presione brevemente (sin mantener) el botón . Esto hará que vuelva a la pantalla principal.

SELECCION DE UN PROGRAMA DE RAMPAS Y MESETAS.

1. SELECCIÓN DEL PROGRAMA

a. En la pantalla principal presionar rápidamente el botón hasta que aparezca en el display inferior $P\ 1$. Este es el parámetro que selecciona el programa. El display superior indica el número de programa que será ejecutado. El valor 0 en el display superior indica que no se ejecutara ningún programa y el instrumento trabajara como controlador normal.

b. Seleccionar con los botones  y  el número de programa a ser ejecutado.

c. Presionar el botón  para cargar el valor. A partir de este momento el programa comienza a ser ejecutado.